

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации продукции и услуг «БелСертификат»

Республиканского унитарного предприятия
«Белорусский институт строительного проектирования»
Управления делами Президента Республики Беларусь
Республика Беларусь, 220088,
г. Минск, ул. Смоленская, д. 15, 11 этаж
тел. 226-42-19, факс 209-43-76, e-mail: os@bisр.by



БГЦА	BY/112 085.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре № BY/112 02.01. 085 05651

Дата регистрации 15 декабря 2017 г.

Действителен до 15 декабря 2022 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Обществом с ограниченной ответственностью «Ютекс Ру», Российская Федерация, 601301, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Дорожная, д. 10

и представленная на сертификацию под наименованием Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове, тип ПРЗ марок ЛУТЕКС, IDEAL, NOVENTIS, ARTENS, NON BRAND толщиной от 3,0 мм, выпускаемый по ТУ 5771-008-97450201-2015.

Серийное производство

код ОКП РБ - 36.63.40

код ТН ВЭД ЕАЭС - 5904 90 000 9

соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения. Строительные материалы и изделия. Безопасность»; ГОСТ 18108-2016 пункты 5.5 таблица 2 (пункты 1, 2, 3, 6, 8, 9), 5.6.

Заявитель (изготовитель, продавец (поставщик)) Общество с ограниченной ответственностью «Ютекс Ру», Российская Федерация, 601301, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Дорожная, д. 10.

Сертификат соответствия выдан на основании:

отчет по периодической оценке от 28.03.2019;

протокола испытаний № 3607 от 06.12.2017 НИИЛ БиСМ БНТУ, аттестат аккредитации № BY/112 1.0024; протоколов испытаний №№ 250-2, 251-2 от 05.12.2017 ИЦ «БЕЛСТРОЙТЕСТ» РУП «Институт БелНИИС», аттестат аккредитации № BY/112 1.0290; протоколов испытаний №№ 88, 89 от 12.03.2015 ИЦ Государственного предприятия «Институт НИИСМ», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0010.

Особые отметки Изменения внесены 29.04.2019 в связи с расширением номенклатуры продукции. Основание – решение Совета по сертификации от 29.04.2019. Выдан взамен бланка № 0184502. Линолеум относится к материалам с группой по воспламеняемости В3, группой по распространению пламени РП4, группой по дымообразующей способности Д3, группой по токсичности продуктов горения Т4. Срок хранения сертификата соответствия у заявителя – пять лет после истечения срока его действия.

Заместитель директора – начальник
управления сертификации и испытаний

И.Н.Павловец

Эксперт-аудитор

Н.А.Кацко

№ 0185367