

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Институт БелНИИС», 220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15Б
тел. + 375 17 272-90-94, + 375 17 343-98-24

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 05.3865.21

Дата регистрации «	17	августа	2021	г.
Действительно до «	17	августа	2026	г.
Продлено до	«	»		г.
Продлено до	«	»		г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Изделия профильно-погонажные полимерные (UHD): плинтус напольный полимерный (UHD), плинтус напольный полимерный (UHD) для скрытой подсветки, плинтус потолочный полимерный (UHD), плинтус потолочный полимерный (UHD) для скрытой подсветки, плинтус карнизный полимерный (UHD) для скрытого крепления штор, молдинг настенный полимерный (UHD), молдинг настенный полимерный (UHD) для скрытой подсветки, декор-вставка полимерная для профиля (UHD).

2. Назначение

Для внутренней декоративной отделки потолков, стен и мест примыканий стен с полом и потолком

3. Изготовитель

ООО «Торгово-промышленная группа «Солид», 624000, Свердловская обл., г. Арамил, переулок Речной, дом. 2а, Российская Федерация.

4. Заявитель

ООО «Торгово-промышленная группа «Солид», 624000, Свердловская обл., г. Арамил, переулок Речной, дом. 2а, Российская Федерация.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

- протокола испытаний от 13.08.2021 №428-6, выданного ИЦ «БелСтройТест» РУП «Институт БелНИИС», аттестат аккредитации № ВУ/ 112 1.0290;
- протокола испытаний от 13.08.2021 №64-6, выданного ИЦ «БелСтройТест» РУП «Институт БелНИИС»;
- отчета о проверке системы производственного контроля изготовителя от 09.06.2021.

6. Техническое свидетельство действует на

Серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Институт БелНИИС» осуществляет инспекционный контроль продукции, производства ООО «Торгово-промышленная группа «Солид», Российская Федерация

7. Особые отметки

Данные маркировки: «наименование изделия (UHD 07/95), цвет (белый), длина (2м), ударопрочный, влагостойкий, крепление на клипсу и клей, ТУ 22.21.10-020-72383679-2021, наименование и адрес изготовителя (ООО «ТПГ «Солид», 624000, Свердловская обл., г. Арамиль, переулок Речной, дом. 2а, Российская Федерация), партия (210721-1-ТПК), дата выпуска (21.07.2021), штрих-код».

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

**Руководитель уполномоченного
органа**

О.Н. Лешкевич

17 августа 2021 г.

№ 0016773

М.П.

**МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС

05.3865.21

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

плинтуса напольного полимерного UHD 07/95 универсального крепления, производства ООО «Торгово-промышленная группа «Солид», 624000, Свердловская обл., г. Арамилъ, переулок Речной, дом. 2а, Российская Федерация.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
1.	Дефекты внешнего вида	СТБ 1548	На лицевой поверхности изделия трещин, царапин, пузырей, раковин и инородных включений нет. Кромки и торцы не имеют местных искривлений, надрывов, зазубрин, сколов.
2.	Номинальные размеры, мм: - ширина; - толщина	ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1	94,5 13,8
3.	Отклонение от прямолинейности кромки плинтуса, мм	ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1	0,5
4.	Твердость по Шору	ГОСТ 24621	D/15:55
5.	Прочность при растяжении, МПа	ГОСТ 11262	8,4
6.	Водопоглощение, % по массе	ГОСТ 4650	2,73
7.	Деформативность при вдавлении, мм: - абсолютная; - абсолютная относительная	ГОСТ 11529	0,11 0,03
8.	Изменение линейных размеров после теплового воздействия, мм	СТБ 1451	+0,1
9.	Стойкость к удару при температуре (23±2) °С и энергии удара 3,75 Дж	ГОСТ 19111	Разрушений нет
10.	Цветостойчивость, ΔЕ, после облучения суммарной дозой 350 МДж/м ²	ГОСТ 1548, СТБ 1264	0,25
11.	Горючесть, группа	ГОСТ 30244, метод 2	Г4*

Окончание таблицы 1.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
12.	Воспламеняемость, группа	ГОСТ 30402	ВЗ*
13.	Дымообразующая способность, группа	ГОСТ 12.1.044	ДЗ*
14.	Токсичность продуктов горения, группа	ГОСТ 12.1.044	Т4*

Примечание: -* значения показателей п.п. 11-14 таблицы 1 приведены без проведения испытаний на основании информации заявителя.

Руководитель
уполномоченного органа

О.Н. Лешкевич



№ 0040586

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС

05.3865.21

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на изделия профильно-погонажные полимерные (UHD) (далее – изделия), предназначенные для внутренней декоративной отделки потолков, стен и мест примыканий стен с полом и потолком, производства ООО «Торгово-промышленная группа «Солид», 624000, Свердловская обл., г. Арамиль, переулок Речной, дом. 2а, Российская Федерация.

2. Изделия изготавливаются по техническим условиям ТУ 22.21.10-020-72383679-2021 «Изделия профильно-погонажные полимерные для внутренней отделки. Технические условия» из полимерных композиций на основе ударопрочного полистирола и полистирола общего назначения с различными добавками. Изделия выпускаются следующих наименований: плинтус напольный полимерный (UHD), плинтус напольный полимерный (UHD) для скрытой подсветки, плинтус потолочный полимерный (UHD), плинтус потолочный полимерный (UHD) для скрытой подсветки, плинтус карнизный полимерный (UHD) для скрытого крепления штор, молдинг настенный полимерный (UHD), молдинг настенный полимерный (UHD) для скрытой подсветки, декор-вставка полимерная для профиля (UHD).

Номенклатура размеров и декоров лицевой поверхности изделий – согласно официальным данным изготовителя.

3. Работы по монтажу изделий следует осуществлять на основании указаний изготовителя.

4. Изделия профильно-погонажные полимерные упаковываются в картонные коробки. Маркировка наносится на этикетку, наклеиваемую на коробку и содержащую следующую информацию: наименование изделия, цвет, длина, ударопрочный, влагостойкий, крепление на клипсу и клей, ТУ 22.21.10-020-72383679-2021, наименование и адрес изготовителя (ООО «ТПГ «Солид», 624000, Свердловская обл., г. Арамиль, переулок Речной, дом. 2а, Российская Федерация), партия, дата выпуска, штрих-код.

5. Проектирование, производство и приемку работ по отделке мест примыканий горизонтальных и вертикальных строительных конструкций с применением изделий следует осуществлять в соответствии с указаниями изготовителя, с учетом требований технических нормативных правовых актов в строительстве, действующих в Республике Беларусь, на основании проектной и технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства.


6. Транспортирование изделий в упакованном виде следует производить любым видом крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Изделия в упакованном виде хранят в крытых сухих складских помещениях при температуре не ниже минус 50 °С и не выше 50 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных или отопительных

приборов, в местах, исключающих попадание прямых солнечных лучей, вдали от источников воспламенения, искр, открытого огня, в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред, а также легковоспламеняющихся и горючих

7. Ответственность за соответствие поставляемых изделий настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик, подрядчик.

Руководитель уполномоченного органа

О.Н. Лешкевич



№ 0040587